

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		清风中学 24 班多层教学楼设计			
姓 名	方思棋	学 号	10115003304	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）		优秀 良好√ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 计算书、图纸等成果完整，能熟练地掌握和运用有关理论，文本结构合理、过程较清晰、数据较本正确、制图较规范，质量较高。 结构设计尚存在以下问题： 1、教学楼抗震设防类别属乙类，不应采用单跨框架结构，抗震等级应为三级。 2、承台计算有误。 3、选用管桩，桩距不应小于 4d. 4、二桩梁式承台配筋率应大于 0.2% 建筑评语： 该图纸总图、平立面图面清晰完整，教学楼结构规整合理，尺寸表达准确。总图主、次入口缓冲区设计人性化，各楼栋布置合理，但缺少建筑间距标注。宿舍日照间距不够，道路、高程、建筑高度、用地红线、建筑控制线均未表达，总图字体大小应根据要求区分明确。 立面应注明材料、颜色。走廊疏散宽度、层高均未满足规范要求；教室尺寸偏小，应按《中小学校设计规范》要求设计。教室门应向疏散方向开启，并不影响走廊疏散宽度。 评阅教师签名： 邵浩 骆梓 2014 年 4 月 28 日					