

温 州 大 学

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表 1

毕业设计（论文）题目		温州开太多层商业住宅			
姓 名	李孟斌	学 号	10112103117	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）			优秀 良好 中等 及格 不及格		
评阅教师评语： 一、基础设计： 桩类型不相符合：计算采用钻孔灌注桩，图纸用预制桩；基础平面图纸中缺承台或桩顶标高，桩间距不合规范要求，如 1,2 交 C 轴；三桩承台配筋应以桩中心连线为基准向两侧布置，地梁底标高小于承台标高，无法搭接锚固。 二上部结构设计 电算计算书参数取值不合理：如周期折减系数，存在薄弱层而未输入（受剪承载力之比）……相同跨度梁截面相差较大，如 1,3 轴交 A 轴与 1,3 轴交 B 轴，部分板配筋缺失，多数板上筋无标注长度；部分梁无配筋，梁上筋截断位置不合规范要求，梁配筋中箍筋和拉筋的配置错误：箍筋 $\Phi 6@200$，拉筋 $\Phi 6@100$；框架柱缺箍筋，楼梯部分梯梁缺失。 评阅老师签名： 2014年 4 月 22 日					