

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计(论文)题目		颐越大学博园3栋教师住宅楼			
姓名	李志	学号	10115003314	专业	土木工程
总评分(在相应等级打√)			优秀	良好	中等 ☒ 及格 不及格
评阅教师评语: 该毕业设计计算书、图纸等成果基本完整,能较好地掌握和运用有关理论、文字说明合理。过程基本清晰,数据基本准确,制图基本规范,质量一般。图纸基本完整,局部表达不符合规范。计算书基本完整,个别参数不符合规范。 该生毕业设计,提出如下建议及修改意见: 1. 图纸部分: 1. 结构说明中的板配筋图已废止,应取现行规范。 2. 梁、板在同一层基础强度等级应相同,相同级别。 3. 本工程采用挤土桩,桩间距不小于4倍桩径,局部桩间距偏小时应进行调整。 4. 承台配筋严重不符合规范及实际情况(桩顶钢筋太细,太密)。 5. 承台顶面为0.00不合理,基础及桩心应明确。 6. 钢筋笼长度设置有问题,摩擦桩不小于桩长,端承桩不小于桩长。 7. 局部图面表达不清如ZCT-9、承台顶面无配筋,两桩承台配筋表达不符合规范。 8. 剖面部分应注明,同时板底筋应拉通处理。 9. 屋面板底筋应拉通处理。 10. 楼梯梯段板底筋应拉通,梯段板厚应偏小,部分梯段净高不够。 2. 计算书部分: 1. 竖向荷载计算信息宜按模拟施工3。 2. 地面粗糙度应根据环境类别。 3. 挤土桩承台配筋应按4倍桩径配筋。 4. 材料分析内容应符合本工标展开(无地下室部分)。 评阅教师签名: 张福高 2014年04月25日					