

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		龙湾区农贸市场			
姓名	陈相伟	学号	10115003205	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 该毕业设计计算书、图纸等成果基本完整，能较好地掌握和运用有关理论，文字描述合理，逻辑基本清晰，数据基本准确，制图基本规范，质量一般。该设计图纸与计算书基本相符，但部分计算过程与假定不相符。 结合本毕业设计，提出如下建议及修改意见： 一、图纸部分： 1. 部分规范版本有误差：建筑规范荷载规范。 2. 楼梯活载取值有误，不应小于 3.5 kN/m^2。 3. 地梁截面及配筋应表达清楚。 4. 板定位图中板中心与轴线关系应明确。 5. 布板应根据板下荷载大小有区别的布板。 6. 独立板板中心距不宜小于4倍板长。 7. 应注明单板承载力及板长，配板形式及对应图集号。 8. 板纵筋间距不宜大于200。 9. ③~⑤号跨板块太大建议结合实际减小板跨。 10. 楼梯梯段板负筋应拉通，楼梯跨度大于6米，应设两道拉条。 二、计算书部分： 1. 本工程顶板为钢屋架柱顶铰接，不符合规范为配假定，其计算结果应调整。 2. 单板承载力计算结果已为安全值，无需除以2.0。 3. 承台配筋计算应按4倍板长，复核计算结果。					
评阅教师签名：张相伟 2014年 04月 21日					