

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		春晖中学 24 班多层教学楼设计			
姓 名	顾 帅	学 号	10115003107	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等√ 及格 不及格			
评阅教师评语： 计算书、图纸等成果基本完整，能较好地掌握和运用有关理论，文本结构合理、过程基本清晰、数据基本正确、制图基本规范，质量一般。 结构设计尚存在以下问题： 1、抗震设防类别丙级有误，教学楼应为乙级。抗震等级应为三级。 2、基础图内容不全。 3、承台配筋计算与本工程不符。 4、 建筑评语： 该教学楼结构柱网脉络清晰，整体空间把握收放有度，连廊设计解决了教师办公与教学区的联系问题，教学楼外走廊设计使空间得到了释放。总图设计考虑了部分路网设置，但对建筑朝向、日照间距、防火间距、防火规范及《中小学校设计规范》理解、表达不够到位，以至于教室开间、进深尺寸偏小，走廊疏散宽度不够、内走廊楼梯没有设封闭楼梯间等一系列问题。 其次图纸设计较粗心，底层出入口被实体墙阻隔，人员无法进出；功能房间名称未注明，卫生间缺少布置；立面图未注明立面材料；平面图缺少标高注明等一系列问题。施工图设计深度不够。					
评阅教师签名： 顾浩 骆桦 2014 年 4 月 23 日					