

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		温州会展中心三期			
姓名	高建栋	学号	10115003207	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 该毕业设计计算书、图纸编写成果完整，能较熟练地掌握和运用有关理论，文本结构合理，过程清晰，数据较准确，制图较规范，质量较高。 针对该毕业设计提出以下建议及修改措施： 一、图纸部分： 1. 非排土桩桩间距可取200 2. 机械钻孔桩最小直径宜为600。 3. 桩基部分应表达桩身曲线，有效桩长，桩身混凝土等级等。 4. 标高30.00米处钢梁布置宜同下部楼层，若板层较大，钢梁板变形太大，建议增加次梁。 5. 层间板负筋应拉通。 6. 板配筋与计算结果不符。 7. 层间大跨度板120厚不够（增加次梁） 8. 钢梁承板应补充节点做法。 9. 梯板板负筋应拉通。 10. 柱纵向钢筋间距不宜大于200。 二、计算书部分： 1. 楼层间板荷载计算时应考虑钢梁承板自重。 2. 竖向荷载计算应按模拟施工3计算。 3. 活荷载本周期应四折。 4. 传递基础的活荷载不应折减。					
评阅教师签名：张洪志 2014年 04月 24 日					