

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		富源中学24班多层教学楼设计			
姓名	吴佳俊	学号	10115003332	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 及格 不及格 ✓			
评阅教师评语： 计算书、图纸等成果完整，文本结构合理、过程较清晰、制图较规范。 整改意见： ① 温州市区基本风压为 0.6 kN/m^2 ； ② 桩、承台、柱、梁等均应存尺寸定位线； ③ 地梁截面、配筋未交代； ④ 板配筋图中不需要下料表，应补充板厚、标高等必要信息； ⑤ 楼梯休息平台应设梯柱； ⑥ 电算计算书应补充地震工况下的相关内容。					
评阅教师签名： 吴佳俊 2014 年 4 月 24 日					