

温 州 大 学

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表 1

毕业设计（论文）题目		高层建筑结构与探索—办公楼 1			
姓 名	吴飞海	学 号	10115003229	专 业	土木工程
总 评 分			优秀、良好、中等、及格、不及格		
评阅教师评语： 一、在设计计算书中，主要在结构布置方面，分别从调整剪力墙位置、框架柱、梁截面尺寸进行计算，对结构布置的作了一些分析，不足之处是比较分析不深入。在桩基选型方面，采用振动沉管灌注桩，并要求进入中等风化岩 1.2 米不妥，宜改为钻孔灌注桩。 二、设计图纸中，基础详图与平面图没有对应，图中漏写桩基说明，虽然桩基基本情况在设计计算书中有，但在设计图纸中，必须要注明桩型、桩长、桩径、配筋、砼强度等参数。楼面梁板布置部分不合理，如较大跨度板（7500x8040、7500x7860、8000x7860）、漏注板厚，剪力墙配筋表达方式不妥，无层高表等。 评阅教师签名：  2014 年 4 月 22 日					