

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		层光中学综合楼建筑与结构设计			
姓名	唐文斌	学号	1015003324	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 ☒ 良好 ☐ 中等 ☐ 及格 ☐ 不及格 ☐			
评阅教师评语： 1. 建筑问题 ①. 学校教学楼层板厚度200mm; 分布钢筋间距800偏大; 中柱截面为乙类建筑, 框架抗震等级应为三级. ②. 实际工程中建议主梁采用中600等截面进入顶层, 且中柱截面为特一级截面, 截面达1600mm; 多功能厅顶层建议采用管架结构. ③. 结构03 1/G轴三根柱中可不设柱, 采用地库外挑解决; ④. 柱配筋采用后定标注法, 不必再用钢筋表表达; ⑤. 结构06 该图各一般采用一层半结构平面; 多功能厅可采用4m×4m板柱取消次梁; 周边框架梁由350×1300改为250×600. ⑥. 楼梯采用板式楼梯, 应补充斜梁配筋, 踏步梁配筋和踏步梁截面计算. ⑦. 应注意雨棚梁与平台梁配筋形式不同. 2. 图纸表达完整, 斗室书正确					
评阅教师签名: 叶 2014 年 4 月 24 日					