温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目	瓯越大学附属第二幼儿园				
姓 名	蔡伟东	学 号	10109003125	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）	优秀 良好 [✓ 中等] 及格 不及格				

评阅教师评语：

设计合理，具有良好的实用价值，满足设计要求的各项性能指标，反映出设计者扎实的专业基础知识，以及独立分析问题和解决实际问题的能力，设计说明书正确清晰，资料规范齐全，手算部分条理清晰。但基础设计部分~~问题~~错误比较严重，应加强此部分的学习。

存在不足：1. 建筑中场地类别和总说明中不符。

2. ~~建筑中~~本工程为幼儿园，建议设计时应考虑实际使用情况，减少幕墙设计，此类建筑过多幕墙不安全。

3. 结构设计总说明中参数规范版本不对。荷载取值中，卫生间及楼梯荷载取值不正确。

4、基础设计中基础类型不明确。（基础平面图中为天然基础，桩位图中是桩基基础）。

评阅教师签名：张[illegible]

2016年 4 月 22 日