

毕业设计(论文)题目		余姚市凯越多层商务会馆设计			
姓名	毛敬源	学号	10115003319	专业	土木工程
总评分(在相应等级打√)			优秀 良好 中等 及格 不及格		
评阅教师评语: 设计中基本能运用所学专业知识,独立完成设计任务,基本达到毕业要求,无原则性错误,设计说明基本正确,文件资料齐全。 存在不足, 1. 计算书部分,信息中结构基本周期未同代, 2. 框架抗震等级选择错误且周期计算 中国期比不满足规范要求。 3. 图纸差,说明中场地特征周期取值错误, 前截规范版本不对,楼面荷载取值不够 明确。 4. 基础设计中,桩径取值与计算书中不符。 5. 梁柱配筋图中,梁、柱箍筋均未设加密区。 6. 制图不够规范,应加强制图能力。					
评阅教师签名: 张福荣 2016年 6月22日					