

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		瓯越大学设计学院办公楼			
姓名	王昱辉	学号	10115003132	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 ☒ 及格 不及格			
评阅教师评语： 该毕业设计计算书、图纸等成果基本完整，能较好地掌握和运用有关理论、文本法规和原理，过程清晰，数据基本准确，制图基本规范，规范一般，图纸表达局部不符合规范，计算书个别参数取值不妥，符合该毕业设计，提出如下建议及修改意见： 一、图纸部分： 1. 总说明中应注明所列规范的版本（应是现行规范）。 2. 本工程采用预制板为板，板间距不宜小于4倍板径。 3. 板类型、配板情况，采用图集是在图中应表达清楚。 4. 局部板间距偏小，应采取合并承台，满足板间距。 5. 基础梁应有相应的配筋截面表达，其中部分墙下未设置地梁。 6. 平台配筋不符合规范要求，特别两板中台梁式配筋。 7. 板截面详图表达不符合规范，板纵筋间距不宜大于200。 8. 卫生间板负筋应拉通，板面标高应下降。 9. 屋面板负筋应拉通。 二、计算书部分： 1. 结构基本周期应同代。 2. 应根据地质资料计算单桩承载力。 3. 承台计算书统一采用手工计算。 4. 板间距采用4倍板径重新计算平台配筋。 评阅教师签名：张福东 2014 年 4 月 25 日					