

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		碧波中学 24 班多层教学楼设计			
姓 名	王建梁	学 号	10115003226	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）		优秀 良好 中等 及格√ 不及格			
评阅教师评语： 计算书完整性尚可，图纸数量及规范性尚可，掌握和运用基本理论尚符合要求，文本结构有不合理部分、过程尚清晰、数据尚负荷要求 结构设计尚存在以下问题： 1、教学楼抗震设防类别应为乙类，抗震等级应为三级。 2、北幢部分框架有柱无梁不合理。 3、21m 长的连廊与主楼连接不合理，应脱开。 4、图面内容缺失较多，（桩定位，基础说明、地梁、板厚未注等） 5、承台配筋计算与本工程不符。 6、计算模型参数取值不合理（振型数，偶发偏心） 建筑评语： 该纸图总图布局合理，但缺少建筑间距标注；宿舍日照间距不够；道路、高程、建筑高度未表达；主、次入口布置恰当。结构空间较为局促，柱网过密；前后教室间距未满足 25m；外走廊疏散宽度未满足规范要求；教室尺寸偏小，应按《中小学校设计规范》要求设计。 图面尺寸标注大致规范。教学楼建筑层数为 6 层，楼梯间应设封闭楼梯间，5 层以上不应设置主要教学用房；层高低于规范要求；节点大样表达深度不够。					
评阅教师签名： 邵浩 骆梓 2014 年 4 月 23 日					