


温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		瓯越大学博园1栋住宅楼			
姓名	王志豪	学号	10109003131	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）			优秀	良好 ☒	中等 及格 不及格
评阅教师评语： 该设计书不完善，缺平面布置图、剖面图、应力比简图、投照轴。 板梁柱倾覆弯矩及0.2V₀调整系数。 图纸中说明中《规范》编号有误，基础埋深不足，建筑高度，也缺少桩基部分计算书。 03G101-1应改为11G101-1，梁配筋图中的多系字体去除，因面优化。 剪力墙剖面图中字体大小统一，详图的表示及构造也（梁构件） 详图画清晰，连梁箍筋间距取100。 下部梁柱节点用C40偏高，易开裂，计算书中由C40直接变更为C30 差两个等级，刚度变化较大，宜由C35过渡。					
评阅教师签名：  2014年 4月 18日					