

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		上江路钢筋混凝土 10 米空心板桥梁设计			
姓 名	王斌	学 号	10115003130	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）		优秀 良好 ☒ 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 计算书、图纸等成果完整，能熟练地掌握和运用有关理论，文本结构合理、过程清晰、数据准确、制图较规范，计算书质量高，制图质量较高。 问题与建议：1、方案比选中，如本项目规模，将塔索结构的桥型作为比选不合理，可选择现浇实心板桥或多孔箱涵作为比选方案；2、掌握一个原则，相同配筋截面前提下，宜采用“细而密”，非“粗而疏”的钢筋配置；3、桥梁总体布置不美观，上部结构很轻盈，但下部结构确显得“臃肿”，桥梁设计忌出现“肥梁胖柱”的效果。 评阅教师签名：  2014 年 4 月 22 日					