

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		温州财经大学办公楼设计			
姓 名	王栋	学 号	10207023110	专 业	土木工程
总 评 分（在相应等级打√）		优秀√ 良好 中等 及格 不及格			
评阅教师评语： 计算书、图纸等成果完整，能熟练地掌握和运用基本理论，文本结构严谨、过程清晰、数据准确、制图规范，质量高。 结构设计尚存在以下问题： 1、E 交 4、13 轴柱丫向无梁不合理。 2、挤土桩桩距应小于 4d 基坑支护意见： 1、冠梁承度侧向水平力，产生的弯距,配筋应按变力计算值相应加强。 2、补充主柱桩的长度计算及相应说明。 建筑评语： 该设计柱网脉络清楚，图面表达清晰，线型比例恰当，空间完整，一层门厅外能考虑到无障碍设计很难得，立面设计表达较规范，但也存在某些不足，例如：楼梯间的设置超过 5 层的公共建筑应设封闭楼梯间，且至少有一部楼梯出屋面；超过 5 层的办公建筑应设电梯；屋面平面应设分水线；立面图外墙应注明各部位的材料、颜色；同时图纸量上缺少总平面图、节点详图、楼梯详图、门窗详图、节能设计。					
评阅教师签名： 厉浩 骆桦 2014 年 4 月 23 日					