


温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		锦园中学 24 班多层教学楼设计			
姓 名	王聚斌	学 号	10115003329	专 业	土木工程
总 评 分			优秀 良好 中等 ☒ 及格 不及格		
评阅教师评语： 一. 结构总说明： 多本规范已作废，如结构荷载规范 GB50009-2006，砼规 GB50010-2002，砌体规范 GB50003-2001，基础规范 GB50007-2002 等；多本通用图集已作废，如砼结构施工图平法 03G101-1；中学应不低于重点设防类，为乙类建筑，抗震等级提高一级为三级；基本风压，温州市为 0.6KN/m^2；多处活荷载取值不符合新荷载规范（GB50009-2012） 二. 基础设计： 应在施工图中注明桩长、桩径、桩型等参数；地梁无配筋。 三. 上部结构设计 板配筋图中，板厚未标出，支座负筋长度宜取 50 的倍数，卫生间处板宜降 50mm；梁布置与建筑不符，如结施-12 中轴线 H 交轴线 1 处梁悬挑部分；部分 WKL 未注明，如结施-15；梁配筋不合理，如结施-16 中梁截面 6、7 下部受力筋宜相同，截面 4 箍筋宜为 @100。					
评阅教师签名：  2018 年 4 月 22 日					