

温州大学建工学院

本科毕业设计(论文)评阅教师评分、评语表

毕业设计(论文)题目		上海市景港多层商务宾馆设计			
姓名	翁震	学号	10115003331	专业	土木工程
总评分(在相应等级打√)		优秀 良好 中等 及格 不及格			
评阅教师评语: 该毕业设计计算书、图纸等成果基本完整,能按此掌握和运用有关理论,设计构思合理,过程清晰,数据基本准确,制图基本规范,但有一般。本毕业设计图纸表达不是很规范,计算书个别参数取值不准确。 结合本毕业设计提以下几点建议和修改意见: 一、图纸部分: 1. 本工程抗震设防类别为丙类 2. 建筑抗震设计规范应为2012版。 3. 布筋图中设通处布筋通长不符实际情况。 4. 图纸中应注明单肢承载力、有效板长、钢筋卷长及板底砼强度等级。 5. 底层隔墙下应设置地梁。 6. 电梯井基础应有剖面表达。 7. 承台表达不符合规范,两柱承台梁式配筋,承台底面钢筋应满足最小配筋率要求。 8. 伸缩缝兼抗震缝间距不小于100。 9. 纵向外钢筋间距不宜大于200。 10. 屋面部分板负筋应拉通。 11. 卫生间板底下降,板面负筋应拉通。 12. 梯板板底筋应拉通,受力钢筋与分布筋摆放次序不对。 二、计算书部分: 1. 基本周期应回代。 2. 周期折减系数应按规范取值。 3. 柱砼强度等级与图不一致。					
评阅教师签名: 张鼎 2014年 04月 25 日					