

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		澜山中学综合楼建筑与结构设计			
姓名	梁国雄	学号	1015003318	专业	土木工程
总评分（在相应等级打√）			优秀 良好 中等 及格 不及格		

评阅教师评语：

1. 设计与构造。

① 中学教室为2层设防，建筑抗震等级为三级。

② 结合上部结构建议取消2轴、20轴及A轴、G轴轴墙。

③ 结构时，该图多一般取二层结构平面图；3-4轴与8-19轴间宜设梁。

④ 屋面荷载计算时应注意找坡层厚度4mm；板构造分布筋设置减少。

纵墙荷载4mm时窗间墙重量有缺失。

2. 图纸表达清晰，计算书完整准确。

评阅教师签名： 4/25

2014年 4月 24日