

温州大学建工学院

本科毕业设计（论文）评阅教师评分、评语表

毕业设计（论文）题目		温州农贸市场。					
姓名	陈志程	学号	10115003325	专业	土木工程		
总评分（在相应等级打√）			优秀	良好	中等	及格	不及格
评阅教师评语： 1. 《建筑结构荷载规范》等应采用最新规范。 2. 周期应四舍五入。 3. 场地土类别有误。抗震等级有误。 4. 门式钢架地震烈度应为6度。 5. 楼梯详图应细化。踏步宽、高应标明。 6. 梁柱配筋平面与剖面不一致。 7. 桩基础直径及施工要求未注明。柱间距太小。 8. 次梁截面太小。应验算挠度是否满足要求。 9. 梁板说明没有。应注明板厚、砼强度等级、及保护层厚度等。							
评阅教师签名：张洪亮 2014年 04月 25日							